

Информация по загрузке подстанций

№ п/п	Подстанция	Уровень напряжения, кВ	% загрузки трансформаторов	Максимальная мощность по документам о тех.присоединении, кВт	Данные контрольных замеров нагрузок за 2017г., кВт	Величина резервируемой мощности, кВт
1	ПС Кошильская, Т-1	110/35/6	32%	26 500	19 429	7 071
2	ПС Кошильская, Т-2	110/35/6	24%			