

Информация по загрузке подстанций

| № п/п | Подстанция | Уровень напряжения, кВ | % загрузки трансформаторов | Максимальная мощность по документам о тех.присоединении, кВт | Данные контрольных замеров нагрузок за 2018г., кВт | Величина резервируемой мощности, кВт |
|-------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1 | ПС Кошильская, Т-1 | 110/35 | 8,0% | 26 500 | 7 504 | 16 188 |
| 2 | ПС Кошильская, Т-2 | 110/35 | 0,4% | | 2 200 | |
| 3 | ПС ЦПС, Т-1 | 35/6 | 20,3% | | 608 | |
| 4 | ПС ЦПС, Т-2 | 35/6 | 15,4% | | | |
| 5 | ПС Башнефть, Т-1 | 35/6 | 4,8% | | | |
| 6 | ПС Башнефть, Т-2 | 35/6 | 12,0% | | | |